

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ТЕЦЕКО“ ЕООД, гр. Свищов 5250, Община Свищов, Западна индустриална зона, площадка Свилоза, тел. 0887 84 14 16, e-mail: teceko@gmail.com
(име, адрес и телефон за контакт)

град Свищов 5250, Община Свищов, ж.к. Надежда”№1, вх.В, ап.32;
(седалище)

Пълен пощенски адрес: „ТЕЦЕКО“ ЕООД, гр. Свищов 5250, Община Свищов, Западна индустриална зона, площадка Свилоза, тел. 0887841416, e-mail: teceko@gmail.com;

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Тел/ Факс : 0631/ 4 07 34;
e-mail: teceko@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Управител: Албена Бадева

Лице за контакти:

Радко Байчев
тел.: 0882004148
e-mail: bajchev@svilosa.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ТЕЦЕКО“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва:

Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”

Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗОС)

Инвестиционното предложение ще се реализира като два проекта:

- Подобект „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”

и

- Подобект „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”

При изграждането на ГРС в ПИ 65766.320.175 освен газопровода за Свилоцел, ще бъдат предвидени и две отклонения, едното за индустриалните предприятия на изток и второ отклонение за газифициране на гр.Свищов /количествата за отклоненията не са уточнени/.

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на подземен и надземен газопроводи както следва:

Трасето на газопровода за Свилоцел започва подземно от ПИ 65766.320.175, излиза на север под пътя между пътя и жп. линията (в банкета на пътя), завива на запад и продължава успоредно на пътя в ПИ 65766.320.68. Преди да пресече отклонението на пътя за Свилоцел завива на север, минава под жп. линията и преминава от дясно на пътя в банкета през ПИ 65766.703.21 (път към площадка Свилоза). След отклонението завива на запад, пресича пътя и завива отново на север като е ситуиран в сервитута на пътя от лявата страна. Пресича главния отводнителен канал (ГОК) на Беленско – Свищовската низина и продължава на север в сервитута на пътя от лявата му страна през ПИ 65766.703.9. При преминаване покрай лицето на ПИ 65766.703.82 ще се предвидят отклонения за – 1000 Nm³/h общо. Продължава на север и северозапад в сервитута на пътя през ПИ 65766.501.16 и достига до производствена площадка Свилоза. В площадката влиза подземно през ПИ 65766.418.121 (Паркинг). Преминава през портала и излиза в ПИ 65766.418.142. От него се качва на естакада, която обслужва всички работещи звена на производствената площадка.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”

Частта от газопровода за Свилоза, включен в този проект е с дължина от 3466 м и диаметър Ф 250 (Приложение №1). Започва подземно от ПИ 65766.320.175, излиза на север под пътя между пътя и жп. линията (в банкета на пътя), завива на запад и продължава успоредно на пътя в ПИ 65766.320.68. Преди да пресече отклонението на пътя за Свилоцел завива на север, минава под жп. линията и преминава от дясно на пътя в банкета през ПИ 65766.703.21 (път към площадка Свилоза). След отклонението завива на запад, пресича пътя и завива отново на север като е ситуиран в сервитута на пътя от лявата страна. Пресича главния отводнителен канал (ГОК) на Беленско – Свищовската

низина и продължава на север в сервитута на пътя от лявата му страна през ПИ 65766.703.9. При преминаване покрай лицето на ПИ 65766.703.82 ще се предвидят отклонения за – 1000 Nm³/h общо. Продължава на север и северозапад в сервитута на пътя през ПИ 65766.501.16 и достига до производствена площадка Свилоза. В площадката влиза подземно през ПИ 65766.418.121 (Паркинг).

Не се предвижда използване на взривни дейности. При изграждането няма да бъдат засегнати инфраструктурни обекти (пътища/улицы, газопровод, електропроводи).

Подобект: **„Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”** - Включва надземен промишлен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ № 65766.418.142 с работно налягане 1 МРа, захранващ 4 броя консуматори.

Проектът обхваща надземния газопровод с дължина 600 м от изхода над земята ПИ № 65766.418.142 до точка ПИ № 65766.418.35. Трасето на газопровода е по съществуващата естакада в най-горния ѝ етаж.

Природният газ ще се подава подземно до площадката на „Свилоцел“ след АГРС с работно налягане 1МРа и 14 000 Nm³/h. От ПИ 65766.418.142 газопроводът ще излиза надземно и по съществуващите естакади ще се подава към консуматорите на площадката.

Количеството газ за отделните консуматори е:

Консуматор 1 - 6500 Nm³/h

Консуматор 2 - 2000 Nm³/h

Консуматор 3 - 1200 Nm³/h

Консуматор 4 - 4300 Nm³/h

Непосредствено след изхода над терена в оградена площадка е разположен главния газов шибър. Той отделя разпределителния газопровод от площадковите газопроводи.

След газовия шибър природния газ преминава последователно през газов филтър и измервателен възел. Измерителният възел е с пропускателна способност 20 000 Nm³/h.

Укрепването на площадковите газопроводи ще се извършва върху съществуващата естакада.

Газопроводите ще се изпълняват от стоманени тръби по БДС EN10208-2 материал L245NB съгласно БДС EN 10216:2014.

Газопроводите ще се заземяват към съществуващия заземителен контур на площадката.

Монтажът и заваряването на стоманените тръби и фасонни части ще се извърши чрез ръчно електродъгово заваряване или “ВИГ” заваряване от заварчик притежаващ правоспособност „заварчик на тръби” съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване и сертифициран съгласно БДС EN 9606 за изпълнение на неразглобяеми съединения и съгласно изискванията на НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ от 2004 г. и Технологична инструкция на фирмата изпълнител.

Защитата от корозия на газопровода се състои в почистване, грундиране и двукратно боядисване на газопровода с пожароустойчива боя с лимонено жълт цвят.

В долната таблица са дадени диаметрите на газопровода по трасето.

точка №	Дебит т/ч	Диаметър вн. приет m	S стена m	Скорост м/сек	Спец. обем м3/кг	Налягане bar	Диаметър вт изчислен -m
	15000	0,273	0,063	20	0,001	10	0,159687194
консум 1	6500	0,1683	0,045	20	0,001	10	0,10511898
	8500	0,1683	0,045	20	0,001	10	0,120208153
консум 2	2000	0,089	0,032	20	0,001	10	0,058309519
	6500	0,1683	0,045	20	0,001	10	0,10511898
консум 3	1200	0,076	0,03	20	0,001	10	0,045166359
консум 4	4300	0,1397	0,032	20	0,001	10	0,085498538

Прилагаме схема (Приложение №2) за трасето и консуматорите на територията на Свилоза.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Подобект „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново” изисква разработване на Парцеларен план (ПУП).

План-Схемите и работните проекти за газопровода извън урбанизираната територия ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето. Газопроводът няма да пресича или граничи с охранителни вододайни зони и др. инфраструктура.

За подобект „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142” има съществуващ ПУП и не се изисква разработване на нов.

Органи, отговорни за одобряването на инвестиционното предложение:

- ✓ по ЗООС – РИОСВ В. Търново
- ✓ по ЗУТ – Общинска администрация гр.Свищов.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Предвижда се подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново” да премине през общински и полски пътища в извън урбанизираната територия. Трасето не засяга защитени територии или местности, както и територии за опазване на обекти на културното наследство.

Подобект „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142” ще се изгражда на производствената площадка на Свилоза.

Координатите в БГС2005 на началната и крайната точка на трасето на обект „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново” са:

Начална точка в ПИ 65766.320.175

X=4831685,506

Y=485644,274

Крайна точка в ПИ 65766.418.142

X=4833465,085

Y=484235,198

Крайната точка в ПИ 65766.418.142 е начална точка на трасето за подобект „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”.

Начална точка в ПИ 65766.418.142

X=4833465,085

Y=484235,198

Крайна точка в ПИ 65766.418.113

X=4833999,217

Y=484190,755

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходимими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За строителството и експлоатацията на подземния и надземния газопроводи не се налага изграждане на обслужващи помещения и не се предвижда изграждане на водоснабдителна инсталация, използване на подземни или повърхностни води. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения или инфраструктура за обслужване на газопроводите.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква замърсяване на околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на подземен и надземен тръбопроводи.

Природния газ, който преминава през газопроводите няма контакти с въздуха, а от там и възможността за въздействие върху него. При нормална работа на газоразпределителната мрежа няма да има отделяния на газообразни и аерозолни замърсители.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- **Подобект** „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоса“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”

Газопроводът ще се полага подземно. Извлечената от изкопите земна почва ще бъде върната обратно. Не се очаква да се генерират други отпадъци.

- **Подобект** „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”

За надземния газопровод строително-монтажните дейности включват инсталационни работи. Газопроводът ще се изпълнява от стоманени тръби.

В резултат на строително-монтажните дейности се предвижда да се образуват следните отпадъци с код и наименование:

- 17 04 05 – „Чугун и стомана”
- 17 09 04 – „Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03*”.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Процеса на експлоатация на газопроводите не е свързан с използване на вода. Поддръжката на съоръженията се извършва чрез регулярни обходи по трасето на газопроводите. Именно поради тези обстоятелства отпада необходимостта от постоянното присъствие на персонал, съответно постоянното потребление на вода за питейни и битови нужди.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение включва изграждане на газоразпределителна мрежа от поземлен имот с идентификатор (ПИ): 65766.320.175, изграждане на ГРП с възможност за отклонения към:

- жилищно-административните райони - 4000Nm³/h и налягане 5 bar;
- индустриалните зони – 15 000Nm³/h (с възможност за увеличаване) и налягане 10 bar;

на гр.Свищов.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- *Копие от Обява за информиране на засегната общественост – 1 бр.*
- *Обява на инвестиционното предложение, публикувана на сайта на фирмата – 1 бр.*

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

Приложение 1 – Схема на трасето за подобект „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново”

Приложение 2 – Схема на трасето за подобект „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайният документ:
 - лично на място
 - по поща
 - **по куриер**

Дата: 13.12.2019г.

Уведомятел:

