

| Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Свищов", гр.Свищов, община Свищов, област Велико Търново |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1. Име на съоръжението   | Сондаж №P-1хг             | Сондаж №P-4хг      |
| 2. Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води                            | Акт №157/14.04.1997г      |                    |
| 3. Номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води                              | не е актуван              | не е актуван       |
| 4. Находище на минерални води  | "Свищов"                  |                    |
| 5. Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)  | водовземно                | водовземно         |
| 6. Данни за съоръженията, предназначени за водовземане   |                           |                    |
| Година на изграждане, каптиране  | 24.03.1971г.-08.04.1972г. |                    |
| Географски координати - N  |                           |                    |
| Географски координати - E  |                           |                    |
| Геодезически координати - X  |                           |                    |
| Геодезически координати - Y  |                           |                    |
| Надморска височина на устието (м)  | 22,43 м                   | 28,00м             |
| Дълбочина (м)  | 3239,00м                  | 1510,00м           |
| 7. Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водовземане                                    |                           |                    |
| Диаметър на експлоатационната колона (мм)  | ф 426мм                   | ф 425мм            |
| Интервал на експлоатационната колона (от до м)   | 0,00 м- 75,00м            | 0,00 м- 40,00м     |
| Диаметър на експлоатационната колона (мм)  | ф 299 мм                  | ф 324 мм           |
| Интервал на експлоатационната колона (от до м)   | 75,00м-805,00             | 40,00м-173,00м     |
| Диаметър на експлоатационната колона (мм)  | ф 8 5/8"(219,00 мм)       | ф 273,00 мм        |
| Интервал на експлоатационната колона (от до м)   | 1384,00 м- 1527,30м       | 173,00м-658,00м    |
| Водоприемна част (филтри или открит ствол)   | открит ствол              | открит ствол       |
| Диаметър на водоприемната част   | ф 273 мм                  | ф 190 мм           |
| Интервал на водоприемната част (от-до м)   | 805,00м - 1384,00м        | 658,00м - 1510,00м |
| Напор или ниво на водата (± м)   | + 19,20м                  | + 20,00м           |
| 8. Данни за устиевото оборудване на съоръженията   |                           |                    |
| Технически характеристики на оборудването (текст)  |                           |                    |
| Състояние на оборудването (добро/лошо)   | лошо                      |                    |
| 9. Данни за санитарно-охранителната зона   |                           |                    |
| Геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс (пояс I) - опис                                    |                           |                    |
| Геодезически координати на характерни точки на външния пояс - опис   |                           |                    |
| Списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона (текст)   |                           |                    |
| Номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;  | няма издадена             | няма издадена      |
| Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището                        | № РД-698/30.09.2011 г.    | няма издадена      |
| Номер на балнеологична оценка на минералните води от съоръжението.   | №84/08.05.2018 г.         | няма издадена      |